

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko / Dz.U.Nr 199, poz.1227 po zasięgnięciu opinii Starosty Rawskiego oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rawie Mazowieckiej w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji na wykonaniu urządzenia wodnego służącego do poboru wód podziemnych o zdolności poboru wody $Q_r = 15,0 \text{ m}^3/\text{h}$ na terenie gospodarstwa sadowniczego położonego w miejscowości Komorów gm. Cielądz obejmującego działki nr ewid. 407/2, 407/3, 409/1, 411/1 i 538/1 w obrębie Komorów, którego inwestorem będzie Pan Krzysztof Brodowski zam. Komorów 61A, 96-214 Cielądz.

p o s t a n a w i a m

nie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia – mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegające na *wykonanie urządzenia wodnego służącego do poboru wód podziemnych o zdolności poboru wody $Q_r=15,0 \text{ m}^3/\text{h}$ na terenie gospodarstwa sadowniczego położonego w miejscowości Komorów gm. Cielądz obejmującego działki nr ewid. 407/2, 407/3, 409/1, 411/1 i 538/1 w obrębie Komorów, którego inwestorem będzie Pan Krzysztof Brodowski zam. Komorów 61A –96-214 Cielądz- za przedsięwzięcie dla , którego można stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko tego przedsięwzięcia.*

u z a s a d n i e n i e

Pan Krzysztof Brodowski zam. Komorów 61A, 96-214 Cielądz wystąpił z wnioskiem w dniu 2009.03.31(data wpływu do tut.Urzędu).o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, na budowę urządzeń wodnych służących do poboru wód podziemnych dla potrzeb wykonywania zabiegów agrotechnicznych na terenie gospodarstwa sadowniczego położonego w miejscowości Komorów , obejmującego dz. nr ewid. **407/2, 407/3, 409/1, 411/1 i 538/1 o powierzchni ogółem 12,76 ha i powierzchni do nawadniania –10,54 ha.** Przedsięwzięcie inwestycyjne będzie składało się z urządzenia wodnego w postaci studni wierconej ,otworu studziennego o głębokości 25,0 m i wydajności eksploatacyjnej $Q_r=15\text{m}^3/\text{h}$ (zrozumiana jako zdolność do poboru wody) z zamontowaną pompą głębinową o punkcie pracy $Q_r=15,0 \text{ m}^3/\text{h}$, $H = 90 \text{ m}$,

obudowy studziennej wykonanej z kręgów betonowych o średnicy \varnothing z 1200 mm z pokrywą żelbetową typu lekkiego (bez włązów) wysokości obudowy $h = 1,00$ m, w obudowie kompletna armatura wodociągowa \varnothing 65 mm. Przedmiotowa inwestycja będzie realizowana w granicach w/w działek. Obszar planowanego przedsięwzięcia położony jest poza obszarem objętym ochroną prawną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U.Nr 92, poz. 880 ze zm.) Ponadto lokalizacja i charakter przedsięwzięcia wyklucza możliwości oddziaływania na obszary Natura 2000. Wyklucza się także możliwości transgranicznego oddziaływania na środowisko. Niniejsze przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane w oparciu o przepis Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko -/Dz.U. nr 257, poz. 2573; zm. Dz.U. z 2005r. nr 92, poz. 769, Dz.U. z 2007r. nr 158 poz. 1105/, do przedsięwzięć, na które może być wymagane sporządzenie raportu na podstawie § 3 ust. 1 pkt 65-urządzenia lub zespoły urzędzeń umożliwiające pobór wód podziemnych lub sztuczne systemy zasilania wód podziemnych, nie wymienione w § 2 ust. 1 pkt 35, zdolność poboru wody nie niższej niż $10 \text{ m}^3/\text{h}$ – niniejszego rozporządzenia. Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, iż realizacja planowanego przedsięwzięcia ze względu na swoją skalę i usytuowanie nie wpłynie znacząco na środowisko oraz zdrowie ludzi i zwierząt. Niezbędne przedsięwzięcie ograniczające ewentualne oddziaływanie na środowisko będą ustalone w pozwoleniu wodnoprawnym, stosownie do art. 128 ust. 1 pkt 8 ustawy z 18 lipca 2001r. Prawo wodne / tekst jednolity Dz. U. nr 92 poz. 880 ze zm./. Jedyne spodziewana presja wywierana na środowisko będzie odczuwalna w fazie budowy. Dlatego też postanowiono jak w sentencji.

Postanowienie niniejsze jest ostateczne i nie przysługuje na nie zażalenie.

Otrzymują:

1. Starostwo Powiatowe
Plac Wolności 1
96-200 Rawa Mazowiecka
2. Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
ul. Łowicka nr 15
96-200 Rawa Mazowiecka
3. Pan Krzysztof Brodowski
zam Komorów 61A
96-214 Cielądz

a/a

