

Protokół Nr 55 /2023
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
w dniu 9 marca 2023 roku

W posiedzeniu uczestniczyli wszyscy członkowie Komisji, zgodnie z listą obecności, stanowiącą załącznik do niniejszego protokołu.

Ponadto w posiedzeniu brali udział:

1. Paweł Królak Wójt Gminy
2. Małgorzata Rosa Przewodnicząca Rady Gminy

Punkt 1.

Otwarcia posiedzenia Komisji o godzinie 9:00 dokonała Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – Iwona Machnicka, witając członków Komisji i zaproszonych gości. Stwierdziła obecność wszystkich członków Komisji czyli istnienie quorum i wobec tego uprawnienie Komisji do podejmowania wiążących decyzji.

Punkt 2.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – Iwona Machnicka przedstawiła porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
4. Kontrola stanu technicznego obiektów: Ośrodka Zdrowia w Sierzchowach, Domu Starców w Gułkach, Ośrodka Zdrowia w Cielądzu i Gminnego Domu Kultury w Cielądzu.
5. Sprawy różne.
6. Zamknięcie posiedzenia.

Ponieważ nikt nie zgłosił uwag i wniosków, Przewodnicząca Komisji przeprowadziła głosowanie w sprawie przyjęcia porządku posiedzenia.

Członkowie Komisji w głosowaniu 7 głosami „za” jednogłośnie przyjęli przedstawiony porządek posiedzenia.

Punkt 3.

Protokół Nr 52/2022 z dnia 8 grudnia 2022 roku został wyłożony do wglądu oraz opublikowany w BIP. Do protokołu nie wniesiono uwag. Protokół w głosowaniu 7 głosami „za” został przyjęty.

Punkt 4.

Zgodnie z porządkiem obrad przystąpiono do kontroli stanu technicznego obiektów: Ośrodka Zdrowia w Sierzchowach, Domu Starców w Gułkach, Ośrodka Zdrowia w Cielądzu i Gminnego Domu Kultury w Cielądzu.

W związku z tym Komisja udała się w teren, aby dokonać oględzin wymienionych gminnych obiektów.

Podczas wizji Ośrodka Zdrowia w Sierzchowach zwrócono uwagę na następujące sprawy:

- zbyt krótkie zadaszenie schodów - ze względów bezpieczeństwa jest konieczne, aby zadaszenie zostało przedłużone;
- pęknięcie ściany przy windzie;
- do wymiany popękane płytki na schodach;
- zawilgocone ściany w przedsionku Ośrodka, co powstało wskutek nieprawidłowej obróbki okna;
- wskazane wykonanie zadaszenia nad windą.

W wyniku kontroli stanu technicznego obiektu gminnego w Gułkach, w których znajdują się mieszkania wspomagane, Komisja zgłosiła następujące wnioski:

- potrzeba wymiany okien;
- wykonanie ocieplenia ścian – elewacji zewnętrznej.

Po dokonaniu oględzin pomieszczeń w Gminnym Domu Kultury Komisja stwierdziła, iż w niektórych pomieszczeniach jak. np. sala konferencyjna konieczne są prace remontowe z uwagi na pęknięcia ścian, zawilgocenie sufitów i ścian.

W obiekcie Urzędu Gminy, w której działa Ośrodek Zdrowia w Cielądzu, podmiot tam działający nie zgłosił napraw koniecznych na chwilę obecną.

Punkt 5.

W sprawach różnych podjęte zostały wstępne rozmowy na temat przyszłoroczne funduszu sołeckiego.

Komisja podniosła też kwestię sprzątania pomieszczeń w Domu Kultury udostępnianych na zajęcia języka angielskiego. Wyraziła zdanie, iż należałoby wyegzekwować od wynajmującego podmiotu obowiązek sprzątania pomieszczenia, z którego korzysta do prowadzenia zajęć z dziećmi.

Punkt 6.

Wobec wyczerpania porządku posiedzenia Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Iwona Machnicka zamknęła posiedzenie Komisji o godz. 12:00.

**Przewodnicząca Komisji
Rewizyjnej**

Iwona Machnicka

Protokołowała:
Bogusława Kobacka