



Gmina Cielądz
Cielądz 59
96-214 Cielądz

Cielądz, dn. 23.06.2025r.

Odpowiedzi dotyczące wyjaśnień treści SWZ i zmiany treści SWZ

Dotyczy postępowania Or.SO.2714.6.2025 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami art. 275 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2024r. poz. 1320): **Remont ciągu dróg gminnych nr 113473E i 113051E w miejscowości Łaszczyn**

Pytanie.

Prosimy o podanie informacji przepusty pod zjazdami zakończyć prefabrykowanymi ściankami czołowymi?

Odpowiedź.

W ramach robót na zjazdach należy zakończyć przepusty ściankami prefabrykowanymi czołowymi dla rur o średnicy 40 cm. Przewidywana ilość ścianek 8 szt. Koszt ścianek czołowych przepustów należy doliczyć stosownie do obmiaru w pozycji 27 kosztorysu ofertowego.

Zamawiający informuje, że odpowiedzi na wnioski Wykonawców, a także wyjaśnienia stają się integralną częścią specyfikacji i są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia przy składaniu ofert.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami Zamawiający nie przewiduje wydłużenia terminu składania ofert.

**Wójt Gminy Cielądz
Paweł Królak**