



Gmina Cielądz
Cielądz 59
96-214 Cielądz

Cielądz, dn. 15.09.2025r.

Odpowiedzi dotyczące wyjaśnień treści SWZ i zmiany treści SWZ

Dotyczy postępowania Or.SO.2714.9.2025 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami art. 275 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz.U. z 2024r. poz.1320): **Budowa sieci wodociągowej w m. Cielądz na dz. 122 i 67**

Pytanie.

Poproszę o informację czy można budowę odcinka sieci wodociągowej wykonać metodą bezwykopową i czy wówczas nie będzie wymagane położenie folii ostrzegawczej z wkładką metalową?

Odpowiedź.

Zamawiający wymaga wykonania przedmiotowego odcinka sieci wodociągowej metodą bezwykopową i dopuszcza wykonanie robót bez użycia folii ostrzegawczej przy użyciu rur o parametrach nie gorszych niż PE PEHD RC SDR 11.

Zamawiający informuje, że odpowiedzi na wnioski Wykonawców, a także wyjaśnienia stają się integralną częścią specyfikacji i są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia przy składaniu ofert.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami Zamawiający nie przewiduje wydłużenia terminu składania ofert.

**Wójt Gminy Cielądz
Paweł Królak**