

W związku ze złożonymi pytaniami przez jednego z oferentów

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Remont drogi gminnej na działce nr 98/1 obręb Stolniki o długości 998,00 m

W związku z pytaniem: „ W projekcie technicznym zakres robót obejmuje regulacje wysokościową włączy w drogi boczne do poziomu remontowanej nawierzchni. Na włączeniach o nawierzchni asfaltowej należy położyć nawierzchnię asfaltową, a na włączeniach o nawierzchni z kruszywa – należy wykonać nawierzchnię z kruszywa łamanego. Prosimy o podanie ilości i grubości warstw mieszanki mineralno-asfaltowej i kruszywa przewidzianego do wykonania włączy oraz uzupełnienie załączonego przedmiaru o te pozycje.

W odpowiedzi na pytania Wykonawcy, informuję co następuje:

1. Kosztorys ofertowy jak i przedmiar robót w pozycji nr 2 zawierają roboty związane z regulacją włączy w drogi boczne o nawierzchni z kruszywa warstwą średniej grubości 7 cm w ilości 80,6 m².
2. Kosztorys ofertowy jak i przedmiar robót nie zawierają robót związanych z regulacją włączy w drogi boczne o nawierzchni asfaltowej. Dlatego też ilości robót pokazane w pozycjach nr: 8, 9, 10, 11, 12 należy zwiększyć o 60 m². W związku z tym przesyłam **zamienny przedmiar robót i zamienny kosztorys ofertowy**.


mgr Paweł Królak