

Rawa Mazowiecka, dnia 27.01.2014r.

Znak: SAB.II.6341.1.20.2013.AW

## DECYZJA

URZĄD GMINY  
w Cielądzu  
Wpł.dnia 29 01 2014 20  
Nr 155 Zał. 13 P. Rytko

Na podstawie art. 31 ust. 4 pkt 4, art. 37 pkt 2, art. 122 ust. 1 pkt 1, art. 123 ust. 2, art. 127 ust. 1 i 3, art. 128 ust. 1 pkt 4, 6 i 9, art. 131 ust. 1, ust. 2 pkt 1 i 3, art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 145, z późn. zm.), § 5 ust. 1 i ust. 2 pkt 1, ust. 3 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2006 r. Nr 137, poz. 984, z późn. zm.) oraz art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn., Dz. U. z 2013 r. poz. 267), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Cielądz, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie oczyszczonych ścieków komunalnych pochodzących z Gminnej Oczyszczalni Ścieków, dla RLM=1527, istniejącym wylotem do rowu melioracyjnego "R-E" w km 13+60

### o r z e k a m

I. Udzielić Gminie Cielądz, pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie oczyszczonych ścieków komunalnych pochodzących z Gminnej Oczyszczalni Ścieków, zlokalizowanej na działce nr 261 obręb Cielądz gm. Cielądz, dla RLM=1527, istniejącym wylotem o średnicy  $\varnothing$  200 mm (współrzędne geograficzne położenia wylotu: N: 51° 42' 48,62", E: 20° 20' 17,95") do rowu melioracyjnego "R-E" w km 13+60, w następujących ilościach:

$$Q_{\max.h} = 21,0 \text{ m}^3/\text{h}$$

$$Q_{\text{śr.d.}} = 168,0 \text{ m}^3/\text{d}$$

$$Q_{\max.\text{rok}} = 74000 \text{ m}^3/\text{rok}$$

i stężeniach zanieczyszczeń nie wyższych niż:

a) w okresie normalnej eksploatacji oczyszczalni:

$$S_{BZT_5} = 40 \text{ mg O}_2/\text{dm}^3$$

$$S_{ChZT_{Cr}} = 150 \text{ mg O}_2/\text{dm}^3$$

$$S_{\text{zawiesiny ogólne}} = 50 \text{ mg}/\text{dm}^3$$

b) w okresie ewentualnej awarii urządzeń istotnych dla realizacji pozwolenia wodnoprawnego:

$$S_{BZT_5} = 60 \text{ mg O}_2/\text{dm}^3$$

$$S_{ChZT_{Cr}} = 225 \text{ mg O}_2/\text{dm}^3$$

$$S_{\text{zawiesiny ogólne}} = 75 \text{ mg}/\text{dm}^3$$

W skład oczyszczalni ścieków wchodzi następujące obiekty i urządzenia:

- punkt zlewny ścieków dowożonych taborem asenizacyjnym,
- zespolona komora krat, piaskownika i pomopowni,
- wielofunkcyjny reaktor biologiczny,
- osadnik wtórny,
- studzienki osadowe,
- poletka osadowe,
- stacja dmuchaw,
- stacja przygotowania i dozowania siarczanu żelazawego.

Mając powyższe na uwadze uznano, że nie ma przeszkód na udzielenie przedmiotowego pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie oczyszczonych ścieków we wnioskowanych ilościach i na wnioskowany okres 10 lat.

Biorąc powyższe pod uwagę, orzeczono jak w sentencji.

Od decyzji niniejszej służy stronom odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, za pośrednictwem Starosty Rawskiego, w terminie **14 dni** od dnia doręczenia decyzji.

ZWOLNIONE Z OPŁATY SKARBOWEJ  
Na podstawie art. 7 ust. ....pkt. 3.....  
ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie  
skarbowej (Dz. U. z 2012r. poz. 1282)  
podpis.....  
**PODINSPEKTOR**  
*Anna Walas*  
**mgr inż. Anna Walas**



Z up. *Piłat*  
**STAROSTY**  
*Piłat*  
**mgr inż. Piotr Irla**  
**DYREKTOR**  
**WYDZIAŁU ŚRODOWISKA**  
**ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA**

Otrzymują:

1. Gmina Cielądz + operat wodnoprawny  
Cielądz 59, 96-214 Cielądz
2. Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Trójcy w Cielądzu  
Cielądz, 96-214 Cielądz
3. a/arch. + operat wodnoprawny
4. a/a

Do wiadomości:

1. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej + operat wodnoprawny na elektronicznym nośniku danych  
Zarząd Zlewni Wisły Mazowieckiej w Warszawie  
ul. Zarzecze 13B, 03-194 Warszawa
2. Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego w Łodzi  
Al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź
3. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi  
– Delegatura w Skierniewicach  
Al. M. Rataja 11, 96-100 Skierniewice