

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Rozbudowa SUW Cielądz oraz budowa odcinka sieci wodociągowej w m. Mroczkowice i Sierzchowy w ramach operacji
„Poprawa gospodarki
wodno-ściekowej w gminie Cielądz-etap II”**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA CIELĄDZ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 750148199

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 59

1.5.2.) Miejscowość: Cielądz

1.5.3.) Kod pocztowy: 96-214

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL715 - Skierniewicki

1.5.7.) Numer telefonu: 46 815 24 29

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urząd@cieladz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.cieladz.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://miniportal.uzp.gov.pl/>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Rozbudowa SUW Cielądz oraz budowa odcinka sieci wodociągowej w m. Mroczkowice i Sierzchowy w ramach operacji „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Cielądz-etap II”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocids-148610-e9e50f75-b64e-11ec-97c7-b646b0ba23df

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00128216/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-04-20 15:50

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00035092/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Cielądzu oraz budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Mroczkowice i Sierzchowy

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii

Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Projekt dofinansowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, operacja typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00114615/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: Or.SO.2714.6.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w formule zaprojektuj i wybuduj polegających na Rozbudowie Stacji Uzdatniania Wody w Cielądzu

Część I: Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Cielądzu

Zakres robót obejmuje budowę stalowego zbiornika magazynowego wody pitnej, zewnętrznych instalacji technologicznych i zestawu pompowego w zakresie:

1. przygotowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej budowlano- wykonawczej dla „Rozbudowa SUW Cielądz polegającej na m.in. na budowie stalowego zbiornika magazynowego wody pitnej, zewnętrznych instalacji technologicznych i zestawu pompowego” wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę,
2. wykonanie żelbetowej płyty fundamentowej oraz utwardzenia terenu wokół zbiornika,
3. dostawę i montaż urządzeń technologicznych SUW wraz z układem do magazynowania i dystrybucji wody pitnej tj. zewnętrzny zbiornik wody uzdatnionej V=200 m³, zestaw hydroforowy, pompa płuczająca,
4. budowę podziemnych instalacji technologicznych dla zbiornika (wodociągowa, kanalizacyjna, elektryczna i sterująca), komora zasuw wraz z wyposażeniem,
5. odtworzenie terenu.

3. Szczegółowy zakres robót określa załączony do niniejszej SWZ:

- Program Funkcjonalno-użytkowy (PFU) opisujący zakres zadania dla obu części przedmiotu zamówienia – załącznik nr 6;
- Istniejące i planowane zagospodarowanie terenu SUW w Cielądzu załącznik nr 7a, 7b;
- Rzut pomieszczenia SUW – załącznik nr 8;

4.5.3.) Główny kod CPV: 45232430-5 - Roboty w zakresie uzdatniania wody

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45232151-5 - Roboty budowlane w zakresie węzłów do przepompowywania wody

71320000-7 - Usługi inżynierskie w zakresie projektowania

4.5.5.) Wartość części: 0 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w formule zaprojektuj i wybuduj polegających na budowie odcinka sieci wodociągowej w m. Mroczkowice i Sierzchowy.

Część II: Budowa odcinka sieci wodociągowej w m. Mroczkowice i Sierzchowy wraz z przyłączami

Zakres robót obejmuje budowę odcinka sieci wodociągowej w m. Mroczkowice i Sierzchowy wraz z przyłączami w zakresie:

1. przygotowanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej dla „Budowa odcinka sieci wodociągowej w m.

Mroczkowice i Sierzchowy wraz z przyłączami” z wykonaniem zgłoszenia lub uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę,

2. budowa sieci wodociągowej o średnicy fi 160 mm PEHD SDR 17 (PN10) wraz z wymagana armatura (np. zasuwy, hydranty p.poż) o długości ok. 400 mb,
3. budowa 7 szt. przyłączy wodociągowych fi 40 mm PEHD SDR 17 (PN 10) o łącznej długości ok. 15,5 mb. (fragmenty przyłączy wodociągowych – odgałęzienia od sieci głównej do granicy działek wraz z zasuwami ziemnymi odcinającymi)
4. wykonanie prób i odbiorów technicznych,
5. sieć i przyłącza wykonać w standardzie i wg warunków określonych przez Gminę Cielądz (dostawca wody).

Szczegółowy zakres robót określa załączony do niniejszej SWZ:

- Program Funkcjonalno-użytkowy (PFU) opisujący zakres zadania dla obu części przedmiotu zamówienia – załącznik nr 6;
- Plany sytuacyjne koncepcji przebiegu wodociągi fi 160 mm – załącznik nr 9a, b, c;

4.5.3.) Główny kod CPV: 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45112210-0 - Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu

45232150-8 - Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody

71320000-7 - Usługi inżynierskie w zakresie projektowania

4.5.5.) Wartość części: 0 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 5 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający określił w Specyfikacji Warunków Zamówienia dotyczącej prowadzonego postępowania termin wykonania zamówienia dla obu części: 5 miesięcy od podpisania niniejszej umowy, nie później niż do 30 września 2022r. W związku z pytaniami do postępowania oraz informacją, że żaden producent nie przyjmuje zamówienia na produkcję i dostawę zbiornika w 2022r. dla I części zamówienia, a Zamawiający na tym etapie prowadzonego postępowania nie może wydłużyć terminu realizacji zamówienia bez zmiany dokumentacji przetargowej, dalsze prowadzenie postępowania na obie części zamówienia jest bezzasadne.

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 5 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający określił w Specyfikacji Warunków Zamówienia dotyczącej prowadzonego postępowania termin wykonania zamówienia dla obu części: 5 miesięcy od podpisania niniejszej umowy, nie później niż do 30 września 2022r. W związku z pytaniami do postępowania oraz informacją, że żaden producent nie przyjmuje zamówienia na produkcję i dostawę zbiornika w 2022r. dla I części zamówienia, a Zamawiający na tym etapie prowadzonego postępowania nie może wydłużyć terminu realizacji zamówienia bez zmiany dokumentacji przetargowej, dalsze prowadzenie postępowania na obie części zamówienia jest bezzasadne.